

C

B

A

FORMATO A2-H



NOTAS

- 1.- ESTA SEÑALIZACIÓN DEBERÁ INSTALARSE EN EL ACCESO DE ENTRADA DE LAS ESTACIONES DE MEDICION Y REGULACION Y VISIBLE DESDE EL ACCESO.
- 2.- TODAS LAS DIMENSIONES SON EN mm., SALVO INDICACIÓN.
- 3.- LA TIPOGRAFIA ES HELVÉTICA BOLD (IDEM SWITZERLAND BOLD Ó ARIAL BOLD), SIN DEFORMACIÓN.
- 4.- EL FONDO SE EJECUTARÁ EN LÁMINA REFLECTANTE GRADO INGENIERÍA DE COLOR BLANCO, PANTONE WHITE.
- 5.- PARA LEYENDAS, ORLA Y SÍMBOLOS EJECUTADOS POR PLOTEO, O POR SERIGRAFÍA; SE UTILIZARÁ LÁMINA AUTOADHESIVA COMPATIBLE CON EL SUSTRATO PARA EL PRIMER MODO DE EJECUCIÓN; Y TINTAS PARA LA SEGUNDA FORMA, SEGÚN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES DE LOS COLORES:
CELESTE: PANTONE Nro. 298
GRIS: PANTONE Nro. 422
ROJO: PANTONE Nro. 185
NEGRO: PANTONE Black
- 6.- LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CARTEL Y LA APLICACIÓN DE LAS LÁMINAS Y TINTAS SE EFECTUARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS.

REFERENCIAS

- ENARSA-00-G-PT-0006 CARTEL INDICADOR CON POSTE METÁLICO
- ENARSA-00-G-PT-0008 CARTEL INDICADOR CON POSTE DE MADERA

NOTA: LOS CARTELES CON POSTE DE MADERA SE INSTALARÁN SÓLO EN ZONAS DE RUTA Ó TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y SERÁN COLOCADOS A CADA LADO DEL CRUCE, SOBRE EL LÍMITE DE LA ZONA DE CAMINO, DE MANERA TAL QUE LA SEÑAL QUEDE PARALELA AL EJE DEL CAMINO.

Toda impresión del presente documento será considerada como COPIA NO CONTROLADA					
3	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL	01/09/2022	NS	JCP	NET
2	NÚMERO INTERNO IEASA	22/03/2021	BB	JCP	AA
1	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL	03/11/2019	HG	JCP	JB
0	PARA CONSTRUCCIÓN	03/09/2015	MRP	JCP	RMC
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

UNIDAD DE EJECUCIÓN GASODUCTOS

ENERGÍA ARGENTINA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA.

PLANO TÍPICO

SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN - PROHIBIDO FUMAR

ESPECIALIDAD: GENERAL

NÚMERO INTERNO ENARSA: GEG-AX-115

NÚMERO DE ELABORADO ENARSA: ENARSA-00-G-PT-0014

ESCALA ESCALA

HOJA N° 1 DE 1

REVISIÓN

3

Archivo CAD: ENARSA-00-G-PT-0014_3.dwg